



OBČINA BENEDIKT

Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT
tel.: 02 703 60 80; telefaks: 02 703 60 81
e-pošta: obcina@benedikt.si

Številka: 36001-9/2019-53

Datum: 17. april 2020

“ENERGETSKA SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE IN RAZSVETLJAVE V ŠPORTNI DVORANI V OBČINI BENEDIKT”

~ Faza konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije ~

Vprašanja in odgovori

1. VPRAŠANJE (7.4.2020):

V povezavi z dne 24.03.20 posredovano razpisno dokumentacijo, za fazo konkurenčnega dialoga, v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »energetska sanacija javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v občini Benedikt« Vas vljudno prosimo, kot v točki 8

Tehnične specifikacije in temeljne zahteve navedeno za:

1. Potrditev, da gre pri dokumentu DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska sanacija javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt«, za enako vsebino kot ste nam jo posredovali po elektronski pošti dne 30.12.2019 (jo prilagamo).
2. Potrditev, da gre pri dokumentu ocena upravičenosti JZP za projekt Energetska sanacija javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt, za enako vsebino kot ste nam jo posredovali po elektronski pošti dne 30.12.2019 (jo prilagamo).
3. Da nam posredujete kataster javne razsvetljave, ki je pripravljen v excel datoteki ter v formatih ASCII in KML. V kolikor gre za enako vsebino v različnih formatih, nam zadošča excel datoteka in nam to prosimo pošljite.
4. Da nam uredite dostop do katastra.

V primeru, da je Vaš odgovor za točki 1. in 2. negativen, nam lepo prosimo pošljite oba dokumenta še enkrat.

ODGOVOR:

Potrjujemo, da je vsebina dokumentov:

1. *Dokument identifikacije investicijskega projekta »Energetska sanacija javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt« in*
2. *Ocena upravičenosti JZP za projekt »Energetska sanacija javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt«, katere smo vam posredovali po elektronski pošti dne 30.12.2019, identična in ni bila spremenjena ali novelirana.*
3. *in 4. Dostop do katastra javne razsvetljave vam je po e-pošti v vseh navedenih formatih posredovala Energetska agencija za Podravje.*

2. VPRAŠANJE (15.4.2020)

V katastru, ki ste nam ga posredovali imamo vprašanje v zvezi s podatki v Excel datoteki. Pri določenih svetilkah je v J stolpcu zapisano, da je 1 svetilka, nato pa so podatki zapisani še v stolpcih O in P za svetilko 2 (slika spodaj). Prav tako je potem skupna moč seštevek obeh.

Bi moralo biti število svetilk v J stolpcu za ta konkretni primer 2?

Če ja, lahko prosim popravite datoteko in jo ponovno pošljete oz. če lahko pojasnite, zakaj je takšen zapis.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Zaporedna številka	Naselje	Ulica/Cesta/Lokacija	X	Y	ID	Proizvajalec	Tip svetilke	Število svetilk	Tip sijali	Število sijali	Moč sijalke 1 (W)	Moč sijalke 2 (W)	Moč sijalke 3 (W)	Skupna moč svetilke 1 (W)	Skupna moč svetilke 2 (W)	Skupna moč svetilke 3 (W)	
112	Benedikt	Radgonska cesta	15,89257833	46,60864567	119	svetilka	Elektrokovina	CD 200	1	Hp Hg	1	250	275	250	275		
113	Benedikt	Radgonska cesta	15,89259768	46,60866764	120	svetilka	Siteco	Cx mala kapa	1	Hp Na	1	150	165				
114	Benedikt	Radgonska cesta	15,89293783	46,60890697	121	svetilka	Elektrokovina	CD 200	1	Hp Hg	1	250	275	250	275		
115	Benedikt	Radgonska cesta	15,89316869	46,609169	122	svetilka	Siteco	ST 100	1	Hp Na	1	150	165				

ODGOVOR:

Excel datoteka je popravljena in smo vam jo poslali v prilogi odgovora preko e-pošte.

Kjer so podatki zapisani v dveh stolpcih pomeni, da je montiranih več svetilk. V kolikor ste uspeli uvoziti Shapefile datoteko v kakšen GIS program (ArcGIS, QGIS ...) se vam ob točki prikaže tudi slika.

Mogoče si lahko pomagata tudi z imeni posameznih slik Tocka_119_20200203_135730.jpg iz katerega je razviden tudi ID svetilke.

V excel datoteki nismo posneli posameznih prižigališč, vam pa zato pošiljam izpis merilnih podatkov s seznamom MM.

217884 JAVNA RAZSVETLJAVA-IND.CONA Obračunska moč: 17 kW Varovalka: 3X25 A

4-6150 JAVNA RAZSVETLJAVA Obračunska moč: 35 kW Varovalka: 3X50 A

4-6165 JAVNA RAZSVETLJAVA Obračunska moč: 6 kW Varovalka: 1X25 A

4-6092 JAVNA RAZSVETLJAVA Obračunska moč: 8 kW Varovalka: 1X35 A

4-6086 SEMAF. LUČ NAD PREHODOM Obračunska moč: 3 kW Varovalka: 1X16 A

4-6089 SEMAF. LUČ NAD PREHODOM-AP Obračunska moč: 3 kW Varovalka: 1X16 A

4-214042 NADSTREŠNICE PRI VODNJAKIH Obračunska moč: 24 kW Varovalka: 3X35 A

V zimskem času so svetilke prižgane med 17.00 in 8.00 uro, v letnem času pa med 20.00-21.00 in 6.00-7.00 uro, nekaj svetilk je na senzor.

V kolikor bo še kakšna nejasnost pa prosim sporočite.