



OBČINA BENEDIKT

Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT
tel.: 02 703 60 80; telefaks: 02 703 60 81
e-pošta: obcina@benedikt.si

Številka: 36001-9/2019-86

Datum: 5. junij 2020

“ENERGETSKA SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE IN RAZSVETLJAVE V ŠPORTNI DVORANI V OBČINI BENEDIKT”

~ Ponudbena faza v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije ~

Vprašanja in odgovori

1. VPRAŠANJE (27.5.2020):

Hvala za poslano in za pripravljeno metodologijo. S slednjo se načeloma strinjamo, smo pa dodali še nekaj zadev, da bo stvar res jasna in točno definirana.

- število ur gorenja smo popravili na 4.100, kakor smo govorili tekom konkurenčnega dialoga
- opredelili smo, kako se bo obračunala poraba dodatnih novo instaliranih svetilk (8 novih + v naslednjih 10 letih bo zagotovo prišlo še do kakšnega priklopa), saj je potrebno povečati referenčno porabo, če bomo vgrajevali nove svetilke
- opredelili smo, kakšen je prihranek na račun vzdrževanja in kako se bo to upoštevalo pri izračunu plačil koncesionarju – tega sedaj ni bilo v metodologiji
- opredelili smo prihranek na obračunski moči – tega sedaj ni bilo v metodologiji

Prosili bi vas, če lahko predlagano metodologijo upoštevate, saj bomo le tako lahko oddali korektno končno ponudbo.

ODGOVOR:

V zvezi z vašim predlogom glede načina določanja prihrankov energije, vam pošiljamo sledeče odgovore:

- *Število ur gorenja je 4.100, kot smo govorili na konkurenčnem dialogu in bo tudi vneseno v pogodbo.*
- *Novih svetil v referenčno rabo ne vključujemo. V prihodnji rabi jih upoštevajte in temu primerno opredelite prihranke.*
- *Letni referenčni stroški vzdrževanja javne razsvetljave so 5.738 EUR brez DDV, letni strošek vzdrževanja v športni dvorani pa 891 EUR brez DDV.*
- *Finančni prihranki na priključni moči se posebej ne upoštevajo, ker je v referenčni ceni električne energije višja priključna moč že zajeta.*

2. VPRAŠANJE (29.5.2020):

Pozdravljeni

V RD v točki 3.1.1 je navedeno, da mora biti dokumentacija končne ponudbe in ostali dokumenti v slovenskem jeziku in, da v primeru, ko ponudnik predloži dokumente oz dokazila v tujem jeziku, je potrebno predložiti sodno overjen prevod v slovenskem jeziku.

Zahteva ni skladna z 51. členom ZJZP, zato vljudno prosimo, da potrdite, da sme biti spremljevalna dokumentacija pri ponudbi kot npr Enec certifikat in podobno v angleškem ali nemškem jeziku in jo bomo kasneje, če bo zares potrebno, dali prevesti.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Končno ponudbo je treba pripraviti skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo ob upoštevanju določb ZJZP. Ker so dokumenti, ki bi jih radi predložili v tujem jeziku, kot pravite, zgolj spremljevalni, bomo dovolili takšno izjemo in zato temu primerno pripravili dopolnitev zadnje razpisne dokumentacije, ki bo na spletu objavljena v ponedeljek.